



Certificat

Certificate

Certificat de conformité à la norme EN 14604
Dispositifs d'alarme de fumée

Délivré conformément au décret de transposition N°92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets N° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n°2003-947 du 3 octobre 2003 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et à l'article 14 (1) (b) de la Directive Produits de la Construction 89/106/CEE du 21 décembre 1988 amendée par la Directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993.

Délivré par :

Organisme notifié : AFNOR Certification
Numéro d'identification : 0333
Adresse : 11, rue Francis de Pressensé
FR-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

Délivré à :

Société : FINSECUR
Adresse : 52, rue Paul Lescop
FR-92000 NANTERRE
Lieu de fabrication : FR- 67120 Duttlenheim

Produit(s) : Dispositifs d'alarme de fumée – CALYPSO-II

Description du produit : Voir annexe (1 page)

Le produit mentionné ci-dessus fait l'objet par le fabricant d'un contrôle de production en usine et à des essais réalisés sur des échantillons prélevés sur le lieu de fabrication conformément à un programme d'essais préétabli.

AFNOR Certification a effectué les essais de type initiaux sur ce produit, l'inspection initiale du site de production et du contrôle de production en usine et effectue une surveillance continue, une évaluation et une acceptation du contrôle de production en usine.

Ce certificat atteste que les dispositions concernant l'attestation de conformité décrites dans l'annexe ZA de la norme EN 14604:2005 + AC : 2008 ont été appliquées et que le produit remplit toutes les exigences imposées. Il permet au fabricant ou à son mandataire établi dans l'EEE d'apposer le marquage CE.

Numéro de certificat : 0333-CPD-292050

Conditions et période de validité du certificat : 26 octobre 2016

Ce certificat a été délivré pour la première fois le 27 octobre 2011 . Il reste valable jusqu'à son annulation ou son retrait à la suite de décisions prises en cas de non-conformité ou de modifications significatives du produit, de production ou de contrôle de production. Il annule et remplace le certificat émis le 27 juin 2012.

Date d'émission du certificat : le 23 août 2012

La Directrice Générale

Florence MÉAUX





Certificat

Certificate

Certificat de conformité à la norme EN 14604
Annexe (1 page)

Société : **FINSECUR**
Numéro de certificat : **0333-CPD-292050**
Lieu de fabrication : **FR- 67120 Duttlenheim**
Date d'émission du certificat : **23 août 2012**

Description du produit :

Identification du produit certifié (Référence)	Désignation et utilisation du produit	Numéro de dossier
CALYPSO-II Marque commerciale : FINSECUR	Nature du capteur : Optique de fumée utilisant la diffusion ou transmission de la lumière Alimentation : Pile lithium DURACELL ULTRA 123 (CR17345) 3V 1400 mAh Montage : Plafond et mural Options : Indicateur d'alarme individuelle Dispositif de neutralisation d'alarme DAF destiné aux véhicules de type camping-cars	292.0125

Ce même produit est distribué avec les références différentes suivantes :

Nom et coordonnées du distributeur	Identification du produit certifié (Référence) du distributeur	Identification du produit certifié (Référence) du fabricant identique à celui du distributeur	Numéros de dossier
WKBM 98, rue de Verdun 92800 PUTEAUX	VOLYS	CALYPSO-II	292.0139
AVIDSEN Node Park Touraine 37310 TAUXIGNY	100387	CALYPSO-II	292.0147
LEGRAND France Pyrénées Avenue Larribau BP 9008 64050 PAU CEDEX 9	0 405 17	CALYPSO-II	292.0153
URA 5, rue Jean Nicot 93691 PANTIN CEDEX	377 001	CALYPSO-II	292.0155