



**DISPOSITIFS DE COMMANDES
POUR SYSTEMES
DE SECURITE INCENDIE**

Certificat

Certificate

Nature et date de la décision
RECONDUCTION
N° : 02/02.12 du 01/01/2011

La Société : **MADICOB**
10, bd des Martyrs de Chateaubriand
95100 ARGENTEUIL CEDEX

Date de fin de validité du
31/12/2013

Titulaire numéro : 02

Usine : 95103 - ARGENTEUIL CEDEX

est autorisée à apposer la marque NF sur les produits suivants, selon les conditions définies dans le référentiel de certification de l'application NF précisée ci-dessus :

Types de produits : DAC / DCM à relâchement de câble acier

Caractéristiques certifiées essentielles

- **Fonctionnalité** vérifiée permettant d'attester l'aptitude à l'emploi et les performances des DAC/DCM/DCMR conformément aux exigences de la norme NF S61-938 de juillet 1991.
- **Efficacité** vérifiée par des essais d'endurance (sauf pour les DAC à sortie électrique de type permanent).
- **Affichage** des éléments d'identification sur la **notice technique** qui accompagne obligatoirement toute livraison des DAC/DCM/DCMR certifiés NF.



DISPOSITIFS DE COMMANDES POUR SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

Certificat

Certificate

RECONDUCTION

Numéro du certificat : 02/02.12 du 01/01/2011

Identification des produits :

DCM (Dispositifs de Commandes Manuelles) à relâchement de câble acier

Gamme	TCN 80 / TCN 80 TT1
Référence commerciale	3070-15 / 3070-20 / 3070-16 / 3070-21
Option	N° 1 et 2
Module	sans module

DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique de type impulsif et à relâchement de câble acier

Gamme	TCN 80 / TCN 80 TT1
Référence commerciale	3072-17 / 3073-17 / 3074-17 / 3075-17 / 3072-22 / 3073-22 / 3074-22 / 3075-22 / 3072-18 / 3073-18 / 3074-18 / 3075-18 / 3072-23 / 3073-23 / 3074-23 / 3075-23 / 3072-15 / 3073-15 / 3074-15 / 3075-15 / 3072-20 / 3073-20 / 3074-20 / 3075-20 / 3072-16 / 3073-16 / 3074-16 / 3075-16 / 3072-21 / 3073-21 / 3074-21 / 3075-21
Option	N° 1 - 2 - 3 et 4
Module	MOD-TR1 (3042) – MOD-TR2 (3043) – MOD-TR3 (3044) – MOD-TR4 (3045)

DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande pneumatique et à relâchement de câble acier

Gamme	TCN 80 / TCN 80 TT1
Référence commerciale	3071-17 / 3071-57 / 3071-22 / 3071-62 / 3071-18 / 3071-58 / 3071-23 / 3071-63 / 3071-15 / 3071-55 / 3071-20 / 3071-60 / 3071-16 / 3071-56 / 3071-21 / 3071-61
Option	N° 1 - 2 - 3 et 4
Module	MOD-TR5 (3041)

DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique/pneumatique et à relâchement de câble acier

Gamme	TCN 80 / TCN 80 TT1
Référence commerciale	3076-17 / 3077-17 / 3078-17 / 3079-17 / 3076-22 / 3077-22 / 3078-22 / 3079-22 / 3076-18 / 3077-18 / 3078-18 / 3079-18 / 3076-23 / 3077-23 / 3078-23 / 3079-23 / 3076-15 / 3077-15 / 3078-15 / 3079-15 / 3076-20 / 3077-20 / 3078-20 / 3079-20 / 3076-16 / 3077-16 / 3078-16 / 3079-16 / 3076-21 / 3077-21 / 3078-21 / 3079-21
Option	N° 1 - 2 - 3 et 4
Module	MOD-TR1 (3042) – MOD-TR2 (3043) – MOD-TR3 (3044) – MOD-TR4 (3045) – MOD-TR5 (3041)

INTITULE DES OPTIONS

Option N° 1 :	Enveloppe de couleur beige
Option N° 2 :	Enveloppe de couleur rouge
Option N° 3 :	Avec levier en façade et enveloppe de couleur beige
Option N° 4 :	Avec levier en façade et enveloppe de couleur rouge



Ce certificat est constitué de 3 pages

CERTIFICATION



**DISPOSITIFS DE COMMANDES
POUR SYSTEMES
DE SECURITE INCENDIE**

Certificat

Certificate

RECONDUCTION

Numéro du certificat : 02/02.12 du 01/01/2011

Ce certificat dispense le titulaire de la présentation des procès-verbaux de conformité à la norme NF S61-938 de juillet 1991 pour les produits visés ci-dessus.

Ce certificat réédité le 3/01/2011 annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont certifiés conformes à la norme NF S61-938 de juillet 1991 et aux spécifications complémentaires citées dans le référentiel de certification NF 196,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 196.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objets de ce certificat seront utilisés.

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2013 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF 196.

Le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN